



=====	REDE COLETORA PROJETADA - 1ª ETAPA
.....	REDE EXISTENTE A SER MANTIDA
-----	REDE EXISTENTE A SER REEXECUTADA
I	INTERFERÊNCIAS

REDES COM RECORRIMENTO INFERIOR A 0,90 M NAS RUAS, DEVERÃO SER ENVELOPADAS
APÓS SEREM EXECUTADAS AS LIGAÇÕES COMUMILARES

OS INTERCEPTORES E REDES AÉREAS DEVERÃO SER EM F"º

NOS TRECHOS DE REDE COM EXTENSÃO INFERIOR A 9,00 METROS FORAM ALTERADOS NO
DESENHO DO PERFIL, FORAM ESTENDIDOS PARA QUE AS INFORMAÇÕES FIQUEM LEVEIS
NOS CAMPOS, VALENDO PORTANTO, AS COTAS E DECLIVIDADE DESCRITAS NOS MESMOS.

NOS TRECHOS CONTRA DECLIVE QUE OCACIONAREM PROFUNDIDADES ELEVADAS FORAM
CALCULADOS, EXCEPCIONALMENTE, COM TRATIVA IGUAL A 0,6 P.º CONFORME NORMA NBR1486