



01-A ESPESSURA DAS PAREDES E A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESPAÇAMENTO ENTRE O POÇO DE SUÇÃO E A CAIXA DE ÁGUA SERÃO DEFINIDAS PELO ESTRUTURAL

02-PARA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE PISO DEVERÁ SER REMOVIDA E COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO NO FUNDO.

03-REFORÇAR A ESTRUTURA NOS PONTOS DE ARTICULAÇÃO E TRANCA PARA CADEADO DA TAMPA E ESTRUTURA DE APOIO DA TAMPA

01-COTAS E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

02-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

03-LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR EM TUBO PVC DN250. VER PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO.

04-O BIOFILTRO DEVERÁ SER EXECUTADO EM 2ª ETAPA, CASO A OPERAÇÃO JULGUE NECESSÁRIO.  
PARA DETALHES, VER PROJETO PADRÃO A-061-000-91-5-XX-0021 E A-000-000-00-5-XX-0022.

05-A BOMBA DEVERÁ SER FORNECIDA COMPLETA PELO FABRICANTE COM ACESSÓRIOS.

06-PARA PLANTA BAIXA, DETALHE DA CAIXA PARA PONTO DE ÁGUA E GRADE DE PISO, VER DESENHO Nº A-061-000-91-5-XX-0042.

07-PARA CORTE A-A, B-B, C-C E D-T, DA ABRADADEIRA, VER DESENHO Nº A-061-000-91-5-XX-0043.

08-PARA CORTE D-D, DETALHES DO GRADEAMENTO, GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E LISTA DE MATERIAL, VER DESENHO Nº A-061-000-91-5-XX-0044.

09-PARA PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO E SITUAÇÃO, VER DESENHO Nº A-061-000-91-5-XX-0045.

[illegible]

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO CASTELO		DISTRITO: SEDE	BAIRRO: -
NOME DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO			
TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEB 05 - SUB BACIA 05			
PROJETO HIDRÁULICO			
VISTA SUPERIOR E DETALHE DAS TAMPAS			
ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV
INDICADA	01/07	A-061-000-91-5-XX-0041	02