



NOTAS:

- 1 - COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETRO
- 2 - ELEVÇÕES EM METRO
- 3 - CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 30$ MPA
- 4 - FATOR ÁGUA/CEMENTO $\leq 0,5$
- 5 - AÇO CA60 E CA50
- 6 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMAÇÃO = 4 cm

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.