CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM

COR		ESP.
1	07	0,1
2	07	0,2
3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15



CAIXA DIVISORA DE VAZÃO – CDV–4
DETALHE "D" – PLANTA BAIXA
ESC. 1:25



CAIXA DIVISORA DE VAZÃO – CDV–4
DETALHE "D" – CORTE G–G'
ESC. 1:25



CAIXA DIVISORA DE VAZÃO – CDV–4
DETALHE "D" – VISTA SUPERIOR
ESC. 1:25



CAIXA DIVISORA DE VAZÃO – CDV–4
DETALHE "D" – CORTE H–H'
ESC. 1:25



VERTEDOR 2 RETANGULAR (QTE: 2PÇ)
DETALHE "E"
ESC. 1:25



DETALHE DO CAIXILHO
PLANTA BAIXA
ESC. 1:25



DETALHE DO CAIXILHO
CORTE 2–2
ESC. 1:25



DETALHE DO CAIXILHO
CORTE 3–3
ESC. 1:25



DIMENSÕES DA TAMPA
PLANTA BAIXA
ESC. 1:25



DIMENSÕES DA TAMPA
CORTE 1–1
ESC. 1:25



MONTAGEM DAS TAMPAS
PLANTA BAIXA
ESC. 1:25



MONTAGEM DAS TAMPAS
CORTE 4–4
ESC. 1:25



MONTAGEM DAS TAMPAS
CORTE 5–5
ESC. 1:25

TAMPAS PULTRUDADAS

RELAÇÃO DE MATERIAL

N°	A	B	C	D	QUANT.	UND.
	COTAS EM MM					
T1	1080	680	1000	600	02	CONJ.
T2	780	1080	800	1000	01	CONJ.
T3	1706	1280	1626	1200	01	CONJ.

LEGENDA:

L.M. – LISTA DE MATERIAL
E.L. – ELEVAÇÃO
C.T – COTA DE TOPO
C.F. – COTA DE FUNDO
G.I – COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO
N.A. – NÍVEL DE ÁGUA
EL. – ELEVAÇÃO (COTA)
CP. – CAIXA DE PASSAGEM

NOTAS:

01–COLOCAR CHICANAS NA SAÍDA DOS EFLUENTES DO DECANTADOR DA ETE.
02–OBSERVAR OS DIÂMETROS DOS FUROS DAS PLACAS SUPERIORES QUE RETÊM AS BIOMIDIAS DOS TANQUES DE AERAÇÃO. POIS NOS SISTEMAS MAIS ANTIGOS SÃO DE FIBRA E COM CORTES DE MAQUITA.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

NÚMEROS	TÍTULOS
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA	

Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
REVISÃO						

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: __/__/__
Nº DOC.: _____ ASS.: _____
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: _____ MATR.: _____
UNID.: _____ DATA: __/__/__
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE:
AQUACONSULT consultoria e projetos de engenharia ltda

PROJETADO:	COORDENADOR:
CLARICE MELO GONÇALVES	ANDRÉ STRAUCH SERAFIM
CREA: 11.123/D REGIÃO: ES	CREA: 8.894/D REGIÃO: ES
DESENHO: IVAN AMORIM	Nº DES. PROJETISTA:
DATA: 12/05/14	096.HS.5.ED.188

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE JOSÉ SERAFIM
CREA: 961/D REGIÃO: ES ART Nº: 082013000826 3 DATA: 22/01/2013

EMISSÃO CESAN	DATAS
PROJETADO:	
CREA:	
DESENHADO:	
VERIFICADO: ENGª CARINA DA ROSS REZENDE	
DIVISÃO: ENGª CARINA DA ROSS REZENDE	
GERÊNCIA: ENGª DOUGLAS OLIVEIRA COUZI	

CESAN

MUNICÍPIO: **CASTELO** | DISTRITO: **SEDE** | BAIRRO:

NOME DO EMPREENDIMENTO: **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CASTELO–SEDE**

TÍTULO: **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE**
PROJETO HIDRÁULICO
DECANTADOR 1 E 2
DET "D"–CDV 4–PL BAIXA E CORTES, DET "E"–VERT.2 E TAMPAS

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
INDICADA	05 / 05	B–074–000–92–5–XX–0036	00