



CORTE C-C
ESCALA 1/50

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/50

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SOPRADOR: (VER NOTA 2)

- DBO ENTRADA = 300mg/L
- DQO ENTRADA = 600mg/L
- VAZÃO DE AR = 155 N.m³/HORÁ
- ALTURA MANOMÉTRICA CONSIDERADA = 6mca
- POTÊNCIA SOPRADOR = 10cv

MUNICÍPIO: APIACÁ		DISTRITO: SEDE		BAIRRO:	
NOME DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ESOTAMENTO SANTINÁRIO DE APIACÁ					
TÍTULO: ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESOTO ARQUITETÔNICO CASA DE ABRIGO DO LODO TRATADO E CASA DOS SOPRADORES PLANTA, CORTES E ELEVAÇÕES					
ESCALA:	FOLHA:	N° CESPAN		RDY/	
INICIADA	17 / 19	C-096-000-92-2-XK-0001		02	

NOTAS

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA

2 – O SUPRADOR DEVEA SER FORNECIDO EM CONJUNTO COM A ETE COMPACTA E QUALQUER ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DEVIDO A TECNOLOGIA ADOPTADA, IMPLICARÁ NA REVISÃO DOS PROJETOS HIBRIDO E ELÉTRICO, A SER FEITA PELO CONTRATADA.